

**Longueurs maximales de canalisations en schéma TN,
protégées contre les contacts indirects par **disjoncteurs courbe B (5x)**
Installation triphasée 230V/400V ou monophasée 230V / Situation BB1 (50Vmax) / Cu / m = 1**

S _{Ph}	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
1.5	200	120	75	60	48	38	30	24	19	15	12	10
2.5	333	200	125	100	80	63	50	50	32	25	20	16
4	533	320	200	160	128	100	80	64	51	40	32	26
6	800	480	300	240	192	150	120	96	76	60	48	38
10		800	500	400	320	250	200	160	127	100	80	64
16			800	640	512	400	320	256	203	160	128	102
25					800	625	500	400	317	250	200	160
35						875	700	560	444	350	280	224
50								760	603	475	380	304

**Longueurs maximales de canalisations en schéma TN,
protégées contre les contacts indirects par **disjoncteur courbe C (10x)**
Installation triphasée 230V/400V ou monophasée 230V / Situation BB1 (50Vmax) / Cu / m = 1**

S _{Ph}	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
1.5	100	60	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5
2.5	167	100	63	50	40	31	25	20	16	13	10	8
4	267	160	100	80	64	50	40	32	25	20	16	13
6	400	240	150	120	96	75	60	48	38	30	24	19
10	667	400	250	200	160	125	100	80	63	50	40	32
16		640	400	320	256	200	160	128	102	80	64	51
25			625	500	400	313	250	200	159	125	100	80
35			875	700	560	438	350	280	222	175	140	112
50					760	594	475	380	301	237	190	152

**Longueurs maximales de canalisations en schéma TN,
protégées contre les contacts indirects par **disjoncteur courbe D (20x)**
Installation triphasée 230V/400V ou monophasée 230V / Situation BB1 (50Vmax) / Cu / m = 1**

S _{Ph}	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
1.5	50	30	19	15	12	9	8	6	5	4	3	2
2.5	83	50	31	25	20	16	13	10	8	6	5	4
4	133	80	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6
6	200	120	75	60	48	38	30	24	19	15	12	10
10	333	200	125	100	80	63	50	40	32	25	20	16
16	533	320	200	160	128	100	80	64	51	40	32	26
25	833	500	313	250	200	156	125	100	79	63	50	40
35		700	438	350	280	219	175	140	111	88	70	56
50			594	475	380	297	237	190	151	119	95	76